

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	TREDAŞ-RES-80	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ulaş OSB Mah. 220.Sok No:2/1 Ergene 2 OSB Ergene/TEKİRDAĞ	
TESİS ADI	Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	10.06.2019	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Tekirdağ
	İLÇESİ	Ergene
	KÖY/MAHALLE	Ulaş OSB
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	3500	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	3500	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	B.KARIŞTIRAN	
1/25000 ölçekli pafta adı	F19A3	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	78123,59	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	556231,99	4568112,5	111	138,6

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	556212,77	4568216,58
K2	556214,96	4568218,17
K3	556217,36	4568219,49
K4	556219,9	4568220,4
K5	556222,55	4568221
K6	556225,25	4568221,22
K7	556227,97	4568221,09
K8	556230,63	4568220,58
K9	556233,21	4568219,72
K10	556235,64	4568218,52
K11	556237,89	4568216,99
K12	556356,16	4568124,67
K13	556357,98	4568122,99
K14	556359,49	4568121,03
K15	556360,67	4568118,85
K16	556361,47	4568116,51
K17	556361,88	4568114,07
K18	556361,87	4568111,6
K19	556361,46	4568109,16
K20	556360,66	4568106,82
K21	556359,48	4568104,64
K22	556357,96	4568102,69
K23	556356,14	4568101,01
K24	556028,51	4567846,2
K25	556026,88	4567845,14
K26	556024,58	4567843,97
K27	556022,31	4567843,17
K28	556019,96	4567842,64
K29	556017,57	4567842,4
K30	556015,16	4567842,44
K31	556012,78	4567842,78
K32	556010,45	4567843,4
K33	556009,1	4567843,94
K34	556006	4567845,87
K35	555890,56	4567917,91
K36	555889,05	4567919,39
K37	555887,29	4567921,7
K38	555885,88	4567924,24
K39	555884,86	4567926,96
K40	555884,24	4567929,79
K41	555884,04	4567932,69
K42	555884,25	4567935,58
K43	555884,89	4567938,42
K44	555885,93	4567941,13
K45	555887,35	4567943,66
K46	555889,12	4567945,96
K47	555891,21	4567947,97

Düzenleme Tarihi

28.08.2019

4249

Yapılış Giriş:

27.08.2019

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Proje Geliştirme ve Takip
Dairesi Başkanı

Not: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirilmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgâr enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM (YEGM)'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM (YEGM)'ne sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvuru olduğuna dair belgenin;

a.) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b.) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar beklentisi için.
EİGM (YEGM) tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir. " hükümü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.