

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	TREDAS-RES-73			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	Aloha Tekstil Turz. İnş. Enerji San. Tic. A.Ş. Tekfen Tower Büyükdere Cad. No:209 K:8 Levent/İSTANBUL Tel: 0533 382 93 60 Mail: cuneyte@marsenerji.com			
TESİS ADI	ALOHA RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	06.09.2017			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Tekirdağ		
	İLÇESİ	Ergene		
	KÖY/MAHALLE	Velimeşe		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	2350			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	2350			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	ÇORLU			
1/25000 ölçekli pafta adı	F19C1			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	11070,21			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	570600,48	4561025,28	85	103
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	570525,28	4561038,03		
K2	570611,35	4561098,52		
K3	570673,45	4561013,73		
K4	570589,83	4560952,51		

Düzenlenme Tarihi
25.12.2017

135

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanlığı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirme uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından ilgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.