

## RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-96			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	FOÇA DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI ATATÜRK MAHALLESİ DEĞİRMENLİK CADDESİ FOÇA İZMİR			
TESİS ADI	FOÇA RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	27.09.2018			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	İzmir		
	İLÇESİ	Foça		
	KÖY/MAHALLE	Atatürk		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	3600			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	7200			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	ALÇUK			
1/25000 ölçekli pafta adı	K17C1			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	1390092.06			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	479167.23	4278287.42	91	117
T2	478396.06	4278482.33	91	117
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	477623.26	4279227.26		
K2	477668.85	4279171.16		
K3	477809.90	4279053.48		
K4	477883.18	4278988.67		
K5	477941.80	4278936.02		
K6	478077.49	4278754.35		
K7	479349.42	4278285.69		
K8	477727.82	4277715.19		
K9	477714.81	4277688.77		
K10	477707.43	4277659.52		
K11	477701.16	4277626.89		
K12	477689.90	4277626.36		
K13	477674.19	4277647.78		
K14	477646.11	4277672.05		
K15	477510.55	4277703.90		
K16	477487.08	4277719.30		
K17	477501.36	4277736.85		
K18	477423.17	4279046.54		
K19	477462.55	4279100.64		

Düzenlenme Tarihi  
13.11.2018  
310

UYGUNDUR  
Mustafa ÇALIŞKAN  
Yenilenebilir Enerji Kaynakları  
Bairesi Başkanı V

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirme uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,  
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.